



Ejendommen: **Vallensbækhus**

Fjernvarme

Dato: 26-01-2016

Sag nr: 8145/2026-1

Måned	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	i alt
graddage	430	414	367	262	180	78	23	3	83	212	275	314	2.641
MWh	172,11	139,99	113,72	85,51	61,78	42,79	36,72	33,19	45,16	95,91	113,58	117,00	1.057,46

**Bemærkninger til forbruget:**

Det graddageafhængige, korrigerede forbrug: Er jævnt.

Det graddageuafhængige forbrug (varmt brugsvand, rørtab mv.) udgør for hele året: 288 MWh svarende til 24 MWh pr måned.

Det samlede, graddagekorrigerede forbrug udgør:	År	Graddage	Forbrug	Årsafkøling	Afkølingskrav: Intet
		%	MWh	°C	
	2013	2.889	96,1	1.129	35
	2014	2.463	81,9	1.157	35
	2015	2.641	87,9	1.164	39
	normalåret	3.006			

Helle Probst Gulfeldt

<u>måned</u>	<u>aflysning</u>	<u>forbrug</u>
dec	13.109,84	117,00
nov	12.992,84	113,58
okt	12.879,26	95,91
sep	12.783,35	45,16
aug	12.738,19	33,19
jul	12.705,00	36,72
jun	12.668,28	42,79
maj	12.625,49	61,78
apr	12.563,71	85,51
mar	12.478,20	113,72
feb	12.364,48	139,99
jan	12.224,49	172,11
dec	12.052,38	

GUF/måned:

24